

Vernehmlassungsformular / Formulaire de mise en consultation	Projekt / Projet: SIA 272
---	----------------------------------

1. Basisinformationen
Informations de base

A	Datum Date	Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise)	Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., Email Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., Email
	15.12.2006	Schweizer Geologenverband CHGEOL	Franz Schenker, Schenker Korner & Partner GmbH, Büttenenhalde 42, 6006 Luzern Tel. 041 375 61 01, franz.schenker@fsgeolog.ch

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern
Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et paragraphes

A	Thema / Thème Ziffer / Chiffre	B	Kommentar Commentaire	C
	2.2.3	T	Aufgrund von eingetretenen Schadenfällen wird folgende Ergänzung vorgeschlagen: Im Tunnelbau muss beim Vorhandensein von sulfathaltigen Wässern zur Vermeidung von Schäden am Bauwerk infolge Kristallisationsdruck von Sulfat - Mineralen (Epsomit, Gips) vermieden werden, dass diese Wässer entlang des Bauwerks – z. B. lateral - in sulfatfreie Bereiche migrieren können. Zu diesem Zweck sind wasserdichte Abschottungen zu erstellen, welche die Migration zuverlässig verhindern.	